



GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 – 040 Ozimek
Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b
www.ozimek.pl
e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

ZZP.271.5.2025.AK

Ozimek, dnia 13.03.2025r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytnymi oraz modernizacja oświetlenia na kompleksie sportowym „ORLIK”

w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 27 nr działki 77/25 km 1 obręb 0091 Ozimek.

Realizacja zadania jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2024.

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie „Ile lumenów generują punkty oświetleniowe na boiskach?”

Odpowiedź.

Zamawiający nie dysponuje wiedzą dotyczącą obecnej ilości lumenów generowanych przez istniejące oświetlenie na obu boiskach. Natomiast zgodnie z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca wizję lokalną terenu inwestycji oraz na etapie jej realizacji warunkiem koniecznym jest dobór oświetlenia zgodnie z obowiązującymi normami (min. norma PN 12193 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie”), uwzględniając przeznaczenie obu boisk (dot. dyscyplin sportowych) oraz bliskie sąsiedztwo bloków mieszkalnych. Wymagane oświetlenie na sztucznym boisku trawiastym powinno wynosić min. 90 a max. 150 lx, biorąc pod uwagę, iż będzie różne w różnych punktach boiska, co jest zjawiskiem naturalnym. Idealna średnia dla takiej powierzchni powinna wynosić ok. 120 lx. Wymagane oświetlenie na boisku wielofunkcyjnym powinno wynosić min. 110 a max. 200 lx, biorąc pod uwagę, iż ono także w tym przypadku będzie różne w różnych punktach boiska. Zwiększenie w stosunku do boiska "zielonego" wynika z umiejscowienia boiska wielofunkcyjnego, umiejscowienia drzew przy jego lewej ścianie oraz konieczności doświetlenia małych pól gry do koszykówki. Idealna



GMINA OZIMEK

siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b

www.ozimek.pl

e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

średnia dla takiej powierzchni powinna wynosić ok. 160 lx. Przed przystąpieniem do montażu należy przedstawić Zamawiającemu projekt oświetlenia z symulacją oświetleniową do akceptacji. Po zakończonej pracy odbiór oświetlenia będzie odbywać się po zmroku z przedstawieniem badań natężenia oświetlenia obu boisk.

Z poważaniem


Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszolek